

Od: Kamila Podráská <Kamila.Podraska@khsstc.cz>
Odesláno: 27. června 2017 8:44
Komu: tsnovaves@seznam.cz
Předmět: vzorky
Přílohy: AVG Certification.txt

Dobrý den,

Zaslaný protokol o zkoušce pitné vody je opravdu v pořádku. Ta teplota je bohužel ovlivněna teplotou okolí, a vliv to má akorát ten, že ta voda není chutná a pak se v ní mohou rychleji množit právě ty počty kolonií (jde o organické oživení vody), proto vyšly o trochu zvýšené, ale ty limity jsou pouze doporučující, není to nic z čeho by měli mít zdravotní problémy. K tomu by bylo zapotřebí alespoň ty koliformní bakterie. Ty Vám vyšly v pořádku, to je důležité. Je více pravděpodobné, že vzhledem k teplotám, které minulý týden panovaly, mohli občané požit potraviny, které jim mohly způsobit dané zdravotní potíže.

Doufám, že Vám to takto stačí, kdyby cokoli, stačí se ozvat
S pozdravem a přáním krásných dní

Mgr. Kamila Podráská

Referent oddělení hygieny obecné a komunální pro okresy Praha-východ a Praha-západ

KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE

STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE

Dittrichova 17, 128 01 Praha 2
tel.: +420 234 118 133
fax: +420 224 916 561
Email: kamila.podraska@khsstc.cz
www.khsstc.cz
ID datové schránky: hhcai8e



 Myslete na přírodu... Skutečně potřebujete vytisknout tento e-mail?