

## VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 2

<b>Zadavatel:</b>	<b>Obec Nová Ves</b>
<b>Právní forma:</b>	obec
<b>Sídlo:</b>	Nová Ves 12, 25063
<b>IČO:</b>	00240532

<b>Název veřejné zakázky:</b>	<b>FVE MŠ – obec Nová Ves</b>
<b>Druh zadávacího řízení:</b>	Zakázka malého rozsahu
<b>Druh veřejné zakázky:</b>	zakázka na dodávky
<b>Datum zahájení zad. řízení:</b>	6. 5. 2024

Zadavatel obdržel dne 29. 5. 2024 následující **dotaz**:

Chtěla bych se na Vás obrátit s dotazem týkajícím se veřejné zakázky "FVE MŠ – obec Nová Ves". Bude v rámci realizace FVE elektrárny požadována kontrola Technické inspekce České republiky (TIČR)? Shromažďuje se v objektu více než 200 osob?

**Odpověď:**

Kontrola Technické inspekce České republiky nebude požadována. V objektu se neshromažďuje více než 200 osob.

Lhůta pro podání nabídek se nemění.